


Raggiungibilità veicolare
Inotorno al perimetro esterno dell'edificio si trovano le aree destinate a parcheggio: su Piazza Unicef, lungo Via Bramante e lungo Via G.L. Bernini.
Per il dettaglio si rimanda alla Tavola A.S01.P.U.

Raggiungibilità pedonale
L'ingresso principale all'edificio è da Piazza Unicef ed è rialzato di una scalinata di 5 gradini presente su ognuno dei 3 lati del pronao centrale e che a sua volta immette nell'atrio di ingresso dove si trova la Reception. A destra (di chi guarda l'ingresso) del pronao è presente una rampa laterale che collega il livello della piazza con quello del corpo scale, che contiene la piattaforma elevatrice e quindi con il portico di ingresso. Per il dettaglio si rimanda alla Tavola A.02c.P.M. Dal cortile interno del palazzo del Municipio e che si apre su Via Bellini, si segnalano altri n. 2 accessi al piano rialzato:

1. uno permette di raggiungere i laboratori gestiti dalla Cooperativa Adelfia; presenta un percorso pedonale di larghezza 149cm intorno al fabbricato e raccordato con piani inclinati con il piano del cortile e con quello interno; la pendenza delle due rampe è di circa 5% il primo tratto e del 7% quello in corrispondenza della porta di accesso
2. un altro invece permette di raggiungere gli spazi gestiti dal GUS - Gruppo Umana Solidarietà; il marciapiede intorno al fabbricato presenta un gradino di 14cm rispetto al pavimento del cortile mentre la porta di ingresso è rialzata di 16.5cm rispetto al marciapiede.

CRITICITA'
La rampa dell'ingresso principale è sprovvisto di protezione laterale.
L'ingresso agli spazi GUS è sprovvisto di rampa di raccordo con il livello del cortile.
Sono assenti codici tattilo plantari per la segnalazione della rampa di scale esterna.




1. Ingresso principale da Piazza Unicef



2. Vista del cortile interno




3. L'accesso al cortile interno da Via Bernini



4. Vista dell'ingresso ai laboratori Coop. L'Adelfia



5. Vista dell'ingresso agli spazi GUS



COMUNE DI ANDRANO PROV. DI LECCE

ANDRANO PER TUTTI

P.E.B.A.
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

A.04c.P.M.

dicembre 2023
scala
REV. 00

**ANALISI
04c
PALAZZO DEL MUNICIPIO
Raggiungibilità**

R.U.P. Architetto Biagio MARTELLA
progettista architetto Rocco PAPPACCOGLI